

Zestawienie odcinków ciśnieniowych : KANALIZACJA SANITARNA RURY Z PE-RC TYP3 w wykopie bez podsypki i obsypki								
lp.	odcinek ciśnieniowy z Pompowni	długość odcinka,m	średnicaDz (Dn)/Dw, mm	rodzaj	studnia rozprężna z PP Dn1000 np..Wavin , Kaczmarek itp. Szt.	studnia rewizyjna betonowa Dn1200 szt.	wyposażenie studni rewizyjnej, rodzaj szt.	głębokość wykopó w
1	P1	130	160/130	SDR11, PN16	0	0	0	1,6
2	P2	361,5	110/80	SDR11, PN16	1	1	trójnik80/80, na odejściu pionowym zasuwą odcinającaDn90 i złączka Dn90do hydrantu/końcówki przewodu ciśnieniowego	1,5
3	P3	127	90/80	SDR17, PN10	1	0	0	1,5
4	P4	224,5	90/80	SDR17, PN10	1	2	Nr1) trójnik80/80, na odejściu pionowym zasuwą odcinającaDn90 i złączka Dn90do hydrantu/końcówki przewodu ciśnieniowego Nr2) trójnik80/80, na odejściu pionowym zasuwą odcinającaDn90x 2szt. i złączka Dn90do hydrantu/końcówki przewodu ciśnieniowego , zawór napow.-odpowietrz dla Dn90	
5	P5	26,5	90/80	SDR17, PN10	1	0	0	
6	P6	290	90/80	SDR17, PN10	1	0	0	
7	P7	64,5	90/80	SDR17, PN10	1	0		1,5
8	P8	159	90/80	SDR17, PN10	0	0	trójnik80/80, na odejściu pionowym zasuwą odcinającaDn90 i złączka Dn90do hydrantu/końcówki przewodu ciśnieniowego	1,5
9	P9	157,5	90/80	SDR17, PN10	1	3	Nr1)trójnik80/80, na odejściu pionowym zasuwą odcinającaDn90x 2szt. i złączka Dn90do hydrantu/końcówki przewodu ciśnieniowego , zawór napow.-odpowietrz dla Dn90 Nr2),zasuwą Dn90, zawór kulowy zwrotnyDn90 Nr3)trójnik80/80, na odejściu pionowym zasuwą odcinającaDn90 i złączka Dn90do hydrantu/końcówki przewodu ciśnieniowego	1,5