


Zasilanie  
układ połączeń TN-C

YKY 5x4,0mm<sup>2</sup>  
L = 9,0m



**Układ połączeń TN-S**

Ochrona przeciwporażeniowa:  
**Samoczynne odłączenie napięcia**

$P_i = P_s = 6,0 \text{ kW}$   
 $I_s = 9,2 \text{ A}$

Zakład Usług Instalacyjnych MINSTAL Brzeg Marta Sudak	
PRACOWNIA:	49-300 Brzeg, ul. Poznańska 22
KONTAKT:	tel. (77)416 40 78; 606-45-54-73 msudak@op.pl
INWESTOR:	Gmina Lewin Brzeski Urząd Miejski Lewin Brzeski ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA MIEJSCOWOŚCI SKOROGOSZCZ I CHRÓŚCINA
BRANŻA	Elektryczna
EMISJA	PBW
DATA	10.2015
SKALA	
Projektował	imię i nazwisko
Projektował	Nr uprawnień:
Projektował	57/85/Op
Podpis:	
Podpis:	
NR RYSUNKU	2.1/E

Uwaga!

Projekt przyłącza kablowego wraz z zestawem  
złączowo-pomiarowym stanowi odrębne opracowanie