



$P_i = P_s = 4,0 \text{ kW}$
 $I_s = 6,0 \text{ A}$

Układ połączeń TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne odłączenie napięcia

Uwaga!
Projekt przyłącza kablowego wraz z zestawem
złączowo-pomiarowym stanowi odrębne opracowanie

Zakład Usług Instalacyjnych MINSTAL Brzeg Marta Sudał	PRACOWNIA: 49-300 Brzeg, ul. Poznańska 22
	KONTAKT: tel. (77)416 40 78; 606-45-54-73 msudał@op.pl
INWESTOR: Gmina Lewin Brzeski Urząd Miejski Lewin Brzeski ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski	
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA MIEJSCOWOŚCI SKOROGOSZCZ I CHRÓŚCINA	
BRANŻA: Elektryczna	
EMF: PBW	
DNK: 10.2015	
SRUŁ:	
Projektował: imię i nazwisko	Nr uprawnień:
Projektował: technik W. Ryszard Sztorc	57/85/Op
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NIEZOBOWIĄZUJĄCY WYMAGANY W WARTOŚCI ZASTRZEŻENIE: SE PRAWO NIEZOBOWIĄDZI Z STANEM FAKTYCZNYM WYKONANCIEM Z BRANŻY DOKONYWANIEM WROCŁAWIA W PRAKTYCZNYM WYKONANCIEM Z BRANŻY I PNIA, AUTORSKIE PRZEPROJEKTOWANIE, NACZYNIA IZOLACYJNE, ZBIORNIK, ZBIORNIK	
	Podpis: NR RYSUNKU: 3.1/E